



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0134-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

04 серпня 2025 до 03 серпня 2028

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан /

Certificate is issued on

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Хладар-Техсоюз»,
69120, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9А, кв.53, код ЄДРПОУ 32463639

Продукція

Продукция / Production

Вогнегасник переносний порошковий,
Тип ВП-1(з) закачний

Перелік суттєвих характеристик вогнегасника ВП-1(з) згідно Додатку

28.29.22.10-00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП)

(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДСТУ EN 3-7:2014 «Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT)»;

ДСТУ EN 3-10:2019 «Вогнегасники переносні. Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносних вогнегасників за EN 3-7 (EN 3-10:2009, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Хладар-Техсоюз»,
69120, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9А, кв.53

Місце

виробництва

Место производства /

Place of production

69095, Україна, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 Г

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 4. Схема сертифікації з обстеженням виробництва.

Сертифікат експертизи типу обладнання що працює під тиском

№ UA.032.СТ.PED.0002-25, термін дії до 14 липня 2035 р.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протокол випробувань від 30.06.2025 №24ЕН/НЛПБ-2025 ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки».

Рішення ОС «ЦСМВ» № 076/25 від 01.08.2025 щодо надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации

Director of the certification body



(Signature)

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0134-25 від 04 серпня 2025 р. до 03 серпня 2028 р.

Суттєві характеристики вогнегасник переносний порошковий
Тип ВП-1(з)

Суттєва характеристика	Параметри характеристики
Вогнегасна здатність за класом пожежі А	5 А
Вогнегасна здатність за класом пожежі В	21 В
Вогнегасна здатність за класом пожежі F	Не застосовується
Допустима температура експлуатування (TS min/max)	-20 °C / +60 °C
Придатність вогнегасника для гасіння електрообладнання, яке перебуває під напругою до 1 000 В	відповідає
Вимоги щодо безпеки обладнання вогнегасника яке працює під впливом внутрішнього тиску	відповідає

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации
Director of the certification body

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)