



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "31" 10 2017 року

№ 602-123-20-1/34270

Об'єкт експертизи: **Плити гіпсові декоративні та декори**

виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-111-2001 «Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицювання стін. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.69.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: внутрішнє лицювання стін, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Бютіволз», м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 23, Чернігівська обл., Україна, 14000; Виробничі потужності: смт. Ріпки, вул. Любецька, 9, Ріпкинський район, Чернігівська обл., Україна, 15000; код за ЄДРПОУ 41490920

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бютіволз», м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 23, Чернігівська обл., Україна, 14000; код за ЄДРПОУ 41490920

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно з НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи", ДБН В.1.4.-1.01-97 «Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва».

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення

відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити гіпсові декоративні та декори за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-111-2001 «Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицювання стін. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №21799 від 24 жовтня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.

