1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under №

UA.1O175.CC.0063-24

Термін дії з
Срок действия с /
Term of validity is from

24 квітня 2024 р. до 23 квітня 2027 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Продукція
Продукция / Production

Речовина просочувальна вогнебіозахисна «Вогнезахист F1»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів)

20.59.59-67.00
(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1, табл. 1 (пп. 1, 2, 3), табл. 2 (пп. 1, 2, 3);
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;

- **I (перша) група вогнезахисної ефективності;**
- **повільно поширює полум'я по поверхні (група I2);**
- **малонебезпечний матеріал (група T1) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;**
- **не викликає корозію металів (показник корозії 0,075 г/(м^2·год));**

за умови обробляння деревини способом «поверхневого просочення» з середнім значенням поглинання робочого розчину 0,260 кг/м^2 (в перерахунку на суху речовину 0,118 кг/м^2)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Производитель/
Producer

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Сертифікат видано органом сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации /
Certificate is issued by the certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»
Атестат про акредитацію НААУ № 1O175
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5;
тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,
e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

Додаткова інформація
Дополнительная информация/Additional information

Продукція, що випускається серійно.
Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з перевіркою системи технічного контролю виробництва).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з сертифікаційною угодою

На підставі
На основании /
On the grounds of

Звіт за результатами перевірки технічного контролю виробництва продукції від 26.03.2024 № 023/24. Протоколи випробувань від 17.12.2018 №№ 119/3-2018, 289/1-2018, 290/1-2018 та 18.12.2018 № 120/3-2018 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278)).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 023-1/24 від 24.04.2024 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ
«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ»
Ідентифікаційний код 36038552