



Серія СВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001434-22

№ 10206
DCTV EN ISO/IEC 17065Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the RegisterТермін дії з 17 серпня 2022 до 16 серпня 2025
Valid from / valid untilПродукція Речовина вогнезахисна просочувальна 'Tytan Professional 4F'
Product Вогнебіозахист' для дерев'яних елементів горищних покриттів

3824 9970 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements п. 6.23 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', пп. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение', ГОСТ 16363-98 'Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств' щодо 1 групи (підгрупа ІВ) вогнезахисної ефективності речовини вогнезахисної просочувальної 'Tytan Professional 4F Вогнебіозахист', корозійної дії на метал просоченої деревини (показник корозії 0,012 г/(м²·год) - не викликає корозію металів), індексу поширення полум'я просоченої деревини (I = 2,1 - повільно поширює полум'я поверхню), показника токсичності продуктів горіння просоченої деревини (малонебезпечний матеріал), за умови оброблення деревини згідно з ГОСТ 20022.6-93 'Защита древесины. Способы пропитки' способом вимочування. Середнє значення поглинання деревиною речовини вогнезахисної просочувальної 'Tytan Professional 4F Вогнебіозахист' становить не менше 155,6 кг/м³ (в перерахунку на суху речовину 38,9 кг/м³) без урахування технологічних витрат

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма 'MA-LACK Andrzej Zaporski' (Польща),
адреса: 84-300, Lebork, ul. Bieszki, 11, Poland,
адреса виробництва: 84-300, Lebork, ul. Abrahama, 14B, Poland

Сертифікат видано

Certificate issued

Товариство з обмеженою відповідальністю 'СЕЛЕНА Україна',
адреса: 03039, м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, буд. 119, приміщення 5,
код ЄДРПОУ 32770925,
Доручення фірми 'MA-LACK Andrzej Zaporski' від 06.02.2022 № 2/2022

Додаткова інформація

Additional information

Речовина вогнезахисна просочувальна, що виробляється серійно з 17.08.2022 до 16.08.2025. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 21.10.2014 №№ 37/1Ц/1-2014, 38/1Ц/1-2014, від 30.10.2014 №№ 148/2Ц/1-2014, 149/2Ц/1-2014 НДЦ 'Пожежна безпека' УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 15.08.2022 № 3114, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 02.08.2022 № 11181с4, Експертне рішення від 17.08.2022 № 11181с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник

Head

М.П.

Ідентифікаційний
код 14319062

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301488