1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under №
UA.1O175.CC.0135-25

Термін дії з
Срок действия с /
Term of validity is from
04 серпня 2025 до 03 серпня 2028

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Хладар-Техсоюз»,
69120, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9А, кв.53, код ЄДРПОУ 32463639

Продукція
Продукция / Production
Вогнегасник переносний порошковий,
Тип ВП-2(з) закачний
Перелік суттєвих характеристик вогнегасника ВП-2(з) згідно Додатку

28.29.22.10-00
(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
ДСТУ EN 3-7:2014 «Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT)»;
ДСТУ EN 3-10:2019 «Вогнегасники переносні. Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносних вогнегас-ників за EN 3-7 (EN 3-10:2009, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Производитель/
Producer
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Хладар-Техсоюз»,
69120, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9А, кв.53

Місце виробництва
Место производства /
Place of production
69095, Україна, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 Г

Сертифікат видано органом сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации /
Certificate is issued by the certification body
ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова інформація
Дополнительная информация/Additional information
Продукція, *що виробляється серійно.*
Схема 4. Схема сертифікації з обстеженням виробництва.
Сертифікат експертизи типу обладнання що працює під тиском
№ UA.032.CT.PED.0003-25, термін дії до 14 липня 2035 р.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі
На основании /
On the grounds of
Протокол випробувань від 30.06.2025 №25EN/НЛПБ-2025 ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки».
Рішення ОС «ЦСМВ» № 077/25 від 01.08.2025 щодо надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ
«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ»
Ідентифікаційний код 36038552

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.1O175.CC.0135-25 від 04 серпня 2025 р. до 03 серпня 2028 р.

Суттєві характеристики вогнегасник переносний порошковий
Тип ВП-2(з)

Суттєва характеристика	Параметри характеристики
Вогнегасна здатність за класом пожежі A	8 A
Вогнегасна здатність за класом пожежі B	34 B
Вогнегасна здатність за класом пожежі F	Не застосовується
Допустима температура експлуатування (TS min/max)	-20 °C / +60 °C
Придатність вогнегасника для гасіння електрообладнання, яке перебуває під напругою до 1 000 В	відповідає
Вимоги щодо безпеки обладнання вогнегасника яке працює під впливом внутрішнього тиску	відповідає

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ
ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ
«ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ»
Ідентифікаційний код 36038552

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)