

НАБІР НАКОНЕЧНИКІВ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ІТ-300



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Набір наконечників з ізоляцією ІТ-300 АСКО-УКРЕМ™ (далі – набір) призначений для опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-6 мм².

Набір складається з наконечників серій RV, SV, BV, MDD та FDD.

2. Матеріал виготовлення наконечників

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Комплектація

Наконечник	Тип	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	Кількість, шт.
RV 1,25-3	кільце	0,5...1,5	червоний	25
RV 1,25-4				25
RV 1,25-5				25
RV 2-3		1,5...2,5	синій	15
RV 2-4				20
RV 2-5				10
RV 5,5-5		4,0...6,0	жовтий	5
RV 5,5-6				5
SV 1,25-3	вилка	0,5...1,5	червоний	20

SV 1,25-4	гільза			20
SV 2-4		1,5...2,5	синій	20
BV 1,25		0,5...1,5	червоний	10
BV 2	конектор	1,5...2,5	синій	10
BV 5,5		4,0...6,0	жовтий	5
MDD 1,25-250		0,5...1,5	червоний	20
MDD 2-250		1,5...2,5	синій	20
FDD 1,25-250		0,5...1,5	червоний	20
FDD 2-250		1,5...2,5	синій	20

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -10...+60°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування набору допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати набір слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -15°C до +60°C і відносній вологості до 80%.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

