Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002430-26
Registered in the Register

Термін дії з 31 липня 2026 до 30 липня 2027
Valid from / valid until

Продукція *Product* **Вогнестійка піна П-80 (Gun Foam B1)**

код УКТ ЗЕД
20.30.22-53.00
код ДКПП

Відповідає вимогам *Complies with the requirements*
пп. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо класу вогнестійкості EI 60 - монтажних щілин, які заповнені вогнестійкою піною П-80 (Gun Foam B1), що розташовані горизонтально та вертикально шириною до 50 мм та глибиною не менше 120 мм

Виробник продукції *Manufacturer of the product*
ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА»
адреса: 52072, Дніпропетровська обл. Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, будинок 37, код ЄДРПОУ 35739046
адреса виробництва: 52072, Дніпропетровська обл. Дніпровський район, смт. Авіаторське, вул. Аеродром, 32

Сертифікат видано *Certificate issued*
ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА»
адреса: 52072, Дніпропетровська обл. с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, будинок 37, код ЄДРПОУ 35739046

Додаткова інформація *Additional information*
Вогнестійка піна П-80 (Gun Foam B1), що виробляється серійно з 31.07.2026 до 30.07.2027. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate issued by the conformity assessment body*
Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі *On the basis of*
Протокол сертифікаційних випробувань від 24.05.2023 № 3/СПР-23 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 14.09.2022 № 20365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 30.07.2026 № 12255с3. Рішення від 31.07.2026 № 12255с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 302521

Керівник *Head*
Андрій БОБИР

М.П.
Державний центр сертифікації ДСНС України м. Київ
Ідентифікаційний код 14319662

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Укрспецполіграфія».