



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0041-25

Зареєстрован в реєстре органа сертификации под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

07 лютого 2025 р. до 06 лютого 2028 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

ФОП Долгіх Тетяна Григорівна,
08621, Київська обл., Фастівський р-н, с. Данилівка,
Військове містечко № 21, будинок 12, кв. 3, код РНОКПП 2503914304

Продукція

Продукция / Production

Речовина вогнебіозахисна просочувальна (суміш вогнебіозахисна
для деревини) «СТРАЖ-1» (торгова марка «СТРАЖ»)
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій
(елементів горючих покриттів)

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1, табл. 1 (пп. 1, 2, 3), табл. 2 (пп. 1, 2, 3);
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» п. 6.15;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.10;
- I (перша) група вогнезахисної ефективності;
- не поширює полум'я по поверхні (група I1);
- не викликає корозію металів (показник корозії 0,016 г/(м²·год));
за умови оброблення деревини способом «гарячої-холодної ванни» із середнім значенням поглинання робочого розчину 841,6 кг/м³ (в перерахунку на суху речовину 89,7 кг/м³)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

ФОП Долгіх Тетяна Григорівна,
08621, Київська обл., Фастівський р-н, с. Данилівка,
Військове містечко № 21, будинок 12, кв. 3, код РНОКПП 2503914304

Місце
виробництва

Место производства /

Place of production

ФОП Долгіх Тетяна Григорівна,
08621, Київська обл., Фастівський р-н, с. Данилівка, вул. Данилівське шосе, 6

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5;
тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,
e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

Продукція, що випускається серійно.

Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з перевіркою системи технічного контролю виробництва).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Сертифікаційною угодою.

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протоколи випробувань від 24.10.2024 № 19/CPM-24 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат про акредитацію № 20365 від 11.04.2024); від 21.01.2022 № 2/1-2022, від 03.03.2017 № 9/3-2017, 12/3-2017 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІДУ НД ЦЗ (атестат про акредитацію № 20278 від 16.01.2022).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 167-1/24 від 07.02.2025 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)