



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

UA.10175.CC.0064-24

Registered at the Record of certification body under №

24 квітня 2024 р. до 23 квітня 2027 р.

Срок действия с /
Term of validity is from

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Сертификат выдан /
Certificate is issued on

**Речовина просочувальна вогнебізозахисна БС-13
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горючих
покривів)**

Продукция / Production

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(пoвнa нaзвa, тип, вил, мaркa, тoпгoвa мaркa) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебезпечні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1, табл. 1, табл. 2 (пп. 1, 2, 3);
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;

- I (перша) група вогнезахисної ефективності;
- не поширює полум'я по поверхні (група I1);
- помірно небезпечний матеріал (група T2) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;
- не викликає корозію металів (показник корозії $0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{год)}$);

за умови оброблення деревини способом «гарячої-холодної ванни» з середнім значенням поглинання робочого розчину $745,6 \text{ кг/м}^3$ (в перерахунок на суху речовину $67,1 \text{ кг/м}^3$)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В

Производитель/
Producer

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Место производства /
Place of production

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»
Атестат про акредитацію НААУ № 10175
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5;
тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,
e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

Сертификат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з сертифікаційною угодою

Дополнительная информация/Additional information

Звіт за результатами перевірки технічного контролю виробництва продукції від 26.03.2024 № 023/24. Протоколи випробувань від 26.04.2013 № 6/1Ц/1-2013, 47/2Ц/1-2013 НДЦ УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278), від 15.02.2011 № 6/2Ц-2011 НДЦ УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278) та 31.01.2011 № 848/16 Випробувальної лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 023-2/24 від 24.04.2024 щодо надання сертифікації

На основании /
On the grounds of

В.І. Приймаченко

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23