



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.В.Б. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «28» 09 2023 року

№12.2-18-3 / 4520

Об'єкт експертизи: Покриття для підлоги з полівінілхлориду (ПВХ) зі спініним нижнім шаром (лінолеум)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3918

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ввезення, для використання у промислових, житлових та громадських будівлях, в т.ч. готелях, офісах, торгівельних центрах, шкільних та дошкільних закладах, та інших приміщеннях. Всі види будівництва та реконструкції об'єктів промислового, цивільного та громадського призначення. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Фірма «UNILIN FLOORING POLSKA Sp. z o.o.», ul. Powstańców Śląskich 54, PL 42-700 Lubliniec, Poland, Польща, tel. +48 (34) 3515600, fax. +48(34) 3515601, e-mail: officeflooringpolska@unilin.com; www.unilinflooringpolska.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фірма «UNILIN FLOORING POLSKA Sp. z o.o.», ul. Powstańców Śląskich 54, PL 42-700 Lubliniec, Poland, Польща, tel. +48 (34) 3515600, fax. +48(34) 3515601, e-mail: officeflooringpolska@unilin.com; www.unilinflooringpolska.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
інтенсивність запаху не більше 2 балів. ОБРВ в атмосферному повітрі хлористого вінілу – 0,005 мг/м³; дибутилфталату – 0,1 мг/м³; рівень напруженості електростатичного поля на поверхні виробів - не більше 15 кВ/м; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Покриття для підлоги з полівінілхлориду (ПВХ) зі спініним нижнім шаром (лінолеум), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1706 від 30 березня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

М.П.

К.Є. Іщейкін
(ініціали та прізвище)