



Серія СВ

10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001579-23

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the RegisterТермін дії з 22 лютого 2023 до 21 лютого 2026
Valid from / valid until

3214 10 10 90

Продукція Піна поліуретанова професійна «TYTAN PROFESSIONAL B1» для
Product заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах і
будівельних конструкціях

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва.
Загальні вимоги», щодо класу вогнестійкості:EI 60 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані
горизонтально та вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 120 мм;EI 90 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані
горизонтально шириною до 20 мм та глибиною не менше 120 мм;EI 120 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані
горизонтально та вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 200 мм;EI 150 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані
горизонтально та вертикально шириною до 20 мм та глибиною не менше 200 мм

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма «Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.» (Польща)

адреса: ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów, Polska

адреса виробництва: ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda, Polska

Постачальник: фірма «Selena FM S.A.», ul. Legnicka 48A, 54-202, Wrocław, Polska

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ «СЕЛЕНА УКРАЇНА»

адреса: 03039, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 119, приміщення 5,

код ЄДРПОУ 32770925

Довіреність фірми «Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.» (Польща) від 30.01.2023 № 01/2023

Додаткова інформація

Additional information

Піна поліуретанова професійна «TYTAN PROFESSIONAL B1» для заповнення
монтажних щілин в протипожежних перешкодах і будівельних конструкціях,
що виробляється серійно з 22.02.2023 до 21.02.2026. Здійснюється наглядання
за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції
2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна
сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 26.12.2019 № 10/СПР-19 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»
(атестат акредитації від 12.12.2019 № 20365). Акт обстеження виробництва
від 21.02.2023 № 1507, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.02.2023
№ 11385с4, Експертне рішення від 22.02.2023 № 11385с4 Державного центру сертифікації
ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301652