

КОНЕКТОРИ ПЛОСКІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ серій FDD, MDD



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Конектори плоскі з ізоляцією серій FDD, MDD АСКО-УКРЕМ™ (далі – конектори) призначені для формування ізольованих роз'ємів методом опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-2,5 мм².

2. Матеріал виготовлення

- Конектор – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Умовне позначення виробів

FDD XX-YY

FDD – серія конекторів.


XX – середня площа поперечного перерізу проводу.

YY – типорозмір контактної частини конектора: 110 - 2,8 мм, 187 - 4,8 мм, 250 - 6,3 мм.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Товщина матеріалу	ØD	Ød	L	L1	B	h
FDD 1,25-110	0,5...1,5	10	0,3	3,8	1,7	18,9	10,0	3,8	-
FDD 1,25-187			0,3	3,7	1,7	19,2		5,6	

FDD 1,25-250			0,4	3,8	1,7	20,2		7,4	
FDD 2-187	1,5...2,5	15	0,3	5,9	2,3	19,1		5,6	
FDD 2-250			0,4	5,9	2,3	21,0		7,4	
MDD 1,25-110	0,5...1,5	10	0,4	4,8	1,7	17,7		2,8	0,55
MDD 1,25-187			0,4	3,8	1,7	18,5		4,8	0,85
MDD 1,25-250			0,4	4,8	1,7	20,9		6,3	
MDD 2-187			1,5...2,5	15	0,4	5,9	2,3	20,0	
MDD 2-250	0,4	4,2			2,4	21,1		6,3	



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10...+60°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування конекторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння води.

Зберігати конектори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -25°C до +70°C і середній відносній вологості 70-90%.

Утилізація конекторів відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.



Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

